

RETNINGSLINJER I FORBINDELSE MED BRANN OG SIKKERHET STRAND LEIRSTED

STRAND

LEIR - KONFERANSE - SELSKAP



Daglig leder Strand leirsted Ruben Heitmann tlf: 47 27 08 77

Brannvernleder forplikter seg på å gjøre seg kjent med følgende opplysninger ang. brann og sikkerhet ved Strand.

- Røyking er ikke tillatt innendørs i noen av stedets bygninger. *Ved tørt sommervær skal det heller ikke røykes på uteområdene.*
- Rømningsveier og tilgang til slukkeutstyr.
Det skal være fri passasje ved alle utganger og i alle ganger.
Det skal ikke lagres eller plasseres utstyr og gods foran rømningsveier, i ganger eller foran slukkeutstyr.
- Brannslanger er plassert følgende steder på hovedhuset:
Møtesalens fremre rom på podiets venstre side (OBS! Må ikke blokkeres)
Garderobe ved utgang.
Brannslanger er plassert følgende steder i gjestehuset: I korridor 1. og 2.etasje.
- Håndslukkeapparat (pulver og skum) er plassert følgende steder:
 - I spisesal ved dør til kjøkken
 - I salongen i hovedbygget.
 - Bakerst i møtesalen ved miksepult.
 - Ett håndslukkeapparat i gangen på hver av hyttene.
 - Ved inngang i det gamle gårdshuset og peisestue ved sikringskap i møterom.
 - Oppe og nede i nedre trappeoppgang i gjestehuset.
 - Ved utgangsdør ved gjestehuset.
 - Ved kjøkkenet i TV-stua og i møterommet/kjøkkenet i gjestehuset (Co2).
- Røyk og brannvarsling.
Brannvarslingsanlegg for hovedbygg og gjestehuset er montert i garderoben/vindfang. Kontrollpanelet angir hvor brannen befinner seg. For hyttene er brannsentral plassert i teknisk rom i dusjbygget.
Alarmen er direktekoblet til brannvesenet!
 - Hytte 1 har tradisjonelle seriekoblede brannalarm som hjemme.
 - Det gamle gårdshuset/ tidligere bestyrboligen har tradisjonelle seriekoblede brannalarm.
- Prosedyre for evakuering.
 - Ved større grupper (mer enn 30 stk.) bør man ha en evakueringsplan der gruppeledere er ansvarlig for ett gitt antall personer. Det gjør at man raskt kan få oversikt over hvem som mangler ved evakuering og opptelling på møteplass.
 - Brannvernleder må holde oversikt over hvor mange deltakere det er tilstedte til enhver tid og hvor de befinner seg om natten. Brannvernleder må kunne fremvise lister med romfordeling ved evaluering. Ansatte har oversikt over personal.
 - I forkant av oppholdet på Strand bør leietaker gjennomføre en risikoanalyse av spesielt brannfarlig aktivitet som tenning av stearinlys, bålbrekking og grilling. Hvilke tiltak bør settes inn for å redusere faren for brann?

Møteplass: **ALLE BEBOERE OG LEIETAKERE MØTER PÅ PLENEN NEDENFOR FLAGGSTANGEN.**

Lederne tar opptelling at alle er til stede og varsler brannvernleder.

BRANNINSTRUKS

- 1. Sjekk hvor alarmen er utløst**
- 2. Varsle beboere og leietakere.**
- 3. Iverksett evakuering.**
- 4. Lukk alle dører. Oppdater brannvesenet på tlf. 110 om status.**
- 5. Informer brannvesenet når de kommer.**

Ved falsk alarm

- Ring brannvesenet på tlf. 110 og gi beskjed, helst innen 60 sekunder etter at alarmen gikk.
- Avstill alarmklokkene og varsle beboere om at det var falsk alarm.
- Undersøk området **to** ganger den første timen.

Misbruk av brannslukningsutstyr og fjerning av batterier i røykvarslere.

- Alt av brannslukkingsutstyr og varslingsutstyr er satt opp for å ta vare på alles sikkerhet.
- All misbruk av utstyret må erstattes med faktiske kostnader som rengjøring, påfylling og medgått arbeidstid.
- Dersom alarmen utløses p.g.a. tull/hærverk og brannvesenet rykker ut, faktureres utrykningskostnaden.
- Batterier i røykvarslere i det gamle gårdshuset og hytte 1 blir byttet en gang i året og alle røykvarslere blir jevnlig sjekket. Fjerning av batterier uten grunn skal ikke skje. Utplukkede batterier fra røykvarslere med feil leveres på kjøkkenet med melding om hvor det er tatt fra.
- Alle feil og mangler ved brannvarslere eller slukkeutstyr meldes daglig leder eller personalet på kjøkkenet, med det samme, slik at utbedring kan gjøres.

Undertegnede har gjennomgått "Retningslinjer for brann og sikkerhet på Strand leirsted" og forplikter seg på, sammen med øvrige ledere, å gjøre seg kjent med og etterfølge disse.

Jeg har les og forstått innholdet i dette dokumentet. Jeg tar ansvar som brannvernleder.

Sign: